Подстанция ПС-503	Суточная ведомость контрольных замеров уровней напряжения, токов и мощностей в трансформаторах, присоединениях линий, отходящих от ПС						
Диспетчерское наименование присоединения	Дата	21 декабря 20016 г.			25 декабря 2016 г.		Прибор
	Время	4.00	10.00	18.00	4.00	18.00	
Ввод 1 Т1 110/10 кВ	I, A	110,75	184,45	180,35	106,01	189,83	1196523
	P,МВт	1,916	3,191	3,120	1,834	3,284	1196523
	Q,Мвар	0,238	0,744	0,000	0,313	0,569	1196523
Ввод 2 Т2 110/10 кВ	I, A	112,25	166,99	165,55	114,28	164,45	1196524
	P,МВт	1,942	2,889	2,864	1,977	2,845	1196524
	Q,Мвар	0,669	0,661	0,143	0,000	0,648	1196524
Оч. сооружения яч.19	I, A	2,66	8,38	4,28	2,49	8,21	1196196
	P,МВт	0,046	0,145	0,074	0,043	0,142	1196196
	Q,Мвар	0,089	0,037	0,073	0,092	0,016	1196196
Оч. сооружения яч.24	I, A	24,05	23,58	24,39	20,46	21,73	1196197
	P,МВт	0,416	0,408	0,422	0,354	0,376	1196197
	Q,Мвар	0,136	0,125	0,000	0,106	0,104	1196197
7- мкр. яч.18	I, A	48,90	69,02	95,66	52,49	102,6	1200574
	P,МВт	0,846	1,194	1,655	0,908	1,775	1200574
	Q,Мвар	0,000	0,180	0,167	0,100	0,418	1200574
7- мкр. яч.23	I, A	87,51	122,31	152,49	81,16	161,73	1200573
	P,МВт	1,514	2,116	2,638	1,404	2,798	1200573
	Q,Мвар	0,000	0,414	0,357	0,426	0,283	1200573
мкр. Устье яч.25	I, A	10,06	9,08	12,25	8,96	11,73	1166698
	P,МВт	0,174	0,157	0,212	0,155	0,203	1166698
	Q,Мвар	0,032	0,052	0,048	0,049	0,039	1166698
мкр. Устье яч.22	I, A	16,59	20,17	24,10	22,43	24,57	1167684
	P,МВт	0,287	0,349	0,417	0,388	0,425	1167684
	Q,Мвар	0,032	0,033	0,027	0,028	0,021	1167684
Напряжение на шинах, (секциях шин)							
Положение анцапф	Т-						
	Т-						
	Т-						
	Т-						
	Т-						
	Т-						
	Т-						
Дежурный: подпись, фамилия	Начальник электротехнического бюро ОГЭ				И. Ю. Павленко		
Начальник ПС	Главный энергетик				В. Б. Курочкин		