



Подстанция ПС-503		Суточная ведомость контрольных замеров уровней напряжения, токов и мощностей в трансформаторах, присоединениях линий, отходящих от ПС					
Диспетчерское наименование присоединения	Дата	20 декабря 2017 г.			24 декабря 2017 г.		Прибор
	Время	04.00	10.00	18.00	4.00	18.00	
Ввод 1 Т1 110/10 кВ	I, А	111,04	182,43	173,12	99,36	174,68	1196523
	P, МВт	1,921	3,156	2,995	1,719	3,022	1196523
	Q, Мвар	0,421	0,414	0,370	0,225	0,259	1196523
Ввод 2 Т2 110/10 кВ	I, А	87,80	128,03	132,60	79,83	130,81	1196524
	P, МВт	1,519	2,215	2,294	1,381	2,263	1196524
	Q, Мвар	0,000	0,352	0,620	0,092	0,224	1196524
Оч. сооружения яч.19	I, А	2,72	8,73	2,43	9,77	6,71	1196196
	P, МВт	0,047	0,151	0,042	0,169	0,116	1196196
	Q, Мвар	0,089	0,055	0,092	0,000	0,029	1196196
Оч. сооружения яч.24	I, А	22,14	25,66	27,75	20,40	24,10	1196197
	P, МВт	0,383	0,444	0,480	0,353	0,417	1196197
	Q, Мвар	0,097	0,115	0,157	0,082	0,103	1196197
7- мкр. яч.18	I, А	28,03	44,45	66,13	29,65	67,40	1200574
	P, МВт	0,485	0,769	1,144	0,513	1,166	1200574
	Q, Мвар	0,005	0,098	0,000	0,043	0,027	1200574
7- мкр. яч.23	I, А	70,46	110,12	134,80	0,000	0,133	1200573
	P, МВт	1,219	1,905	2,332	0,000	2,305	1200573
	Q, Мвар	0,123	0,354	0,000	0,000	0,309	1200573
мкр. Устье яч.25	I, А	10,17	11,45	12,43	10,46	13,76	1166698
	P, МВт	0,176	0,198	0,215	0,181	0,238	1166698
	Q, Мвар	0,047	0,030	0,034	0,032	0,031	1166698
мкр. Устье яч.22	I, А	18,50	20,69	25,90	18,50	25,03	1167684
	P, МВт	0,320	0,358	0,448	0,320	0,433	1167684
	Q, Мвар	0,037	0,041	0,006	0,037	0,033	1167684
Напряжение на шинах, ( секциях шин)							
Положение анцапф	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
Дежурный: подпись, фамилия		Начальник электротехнического бюро  И. Ю. Павленко					
Начальник ПС		Главный энергетик  В. Б. Курочкин					