



Подстанция ПС-503		Суточная ведомость контрольных замеров уровней напряжения, токов и мощностей в трансформаторах, присоединениях линий, отходящих от ПС					
Диспетчерское наименование присоединения	Дата	21 июня 2017 г.			25 июня 2017 г.		Прибор
	Время	04.00	10.00	21.00	4.00	21.00	
Ввод 1 Т1 110/10 кВ	I, А	64,28	124,57	101,21	59,13	93,64	1196523
	P, МВт	1,112	2,155	1,751	1,023	1,620	1196523
	Q, Мвар	0,128	0,396	0,170	0,133	0,185	1196523
Ввод 2 Т2 110/10 кВ	I, А	62,77	107,40	83,76	56,94	83,18	1196524
	P, МВт	1,086	1,858	1,449	0,985	1,439	1196524
	Q, Мвар	0,056	0,350	0,109	0,061	0,106	1196524
Оч. сооружения яч.19	I, А	2,43	5,26	5,38	4,39	5,55	1196196
	P, МВт	0,042	0,091	0,093	0,076	0,096	1196196
	Q, Мвар	0,001	0,003	0,002	0,001	0,004	1196196
Оч. сооружения яч.24	I, А	17,69	22,49	20,06	18,84	20,52	1196197
	P, МВт	0,306	0,389	0,347	0,326	0,355	1196197
	Q, Мвар	0,035	0,078	0,049	0,038	0,061	1196197
7- мкр. яч.18	I, А	24,39	36,36	46,13	24,68	45,61	1200574
	P, МВт	0,422	0,629	0,798	0,427	0,789	1200574
	Q, Мвар	0,011	0,013	0,046	0,019	0,044	1200574
7- мкр. яч.23	I, А	45,38	74,10	85,66	46,82	79,94	1200573
	P, МВт	0,785	1,282	1,482	0,810	1,383	1200573
	Q, Мвар	0,147	0,166	0,168	0,150	0,188	1200573
мкр. Устье яч.25	I, А	3,99	4,68	4,74	3,41	4,45	1166698
	P, МВт	0,069	0,081	0,082	0,059	0,077	1166698
	Q, Мвар	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1166698
мкр. Устье яч.22	I, А	9,54	10,75	12,25	7,98	12,14	1167684
	P, МВт	0,165	0,186	0,212	0,138	0,210	1167684
	Q, Мвар	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1167684
Напряжение на шинах, ( секциях шин)							
Положение анцапф		T-					
		T-					
		T-					
		T-					
		T-					
		T-					
		T-					
Дежурный: подпись, фамилия		Начальник электротехнического бюро  И. Ю. Павленко					
Начальник ПС		Главный энергетик  В. Б. Курочкин					