Подстанция ПС-503	Суточная ведомость контрольных замеров уровней напряжения, токов и мощностей в трансформаторах, присоединениях линий, отходящих от ПС						
Диспетчерское наименование присоединения	Дата	19 июня 2019 г.			23 июня 2019 г.		Прибор
	Время	04.00	10.00	21.00	4.00	21.00	
Ввод 1 Т1 110/10 кВ	I, A	78,38	146,01	127,17	72,14	122,20	1196523
	P,МВт	1,356	2,526	2,200	1,248	2,114	1196523
	Q,Мвар	0,463	0,439	0,459	0,301	0,259	1196523
Ввод 2 Т2 110/10 кВ	I, A	20,64	54,28	26,88	15,43	23,47	1196524
	P,МВт	0,357	0,939	0,465	0,267	0,406	1196524
	Q,Мвар	0,028	0,144	0,055	0,031	0,000	1196524
Оч. сооружения яч.19	I, A	18,27	23,24	23,58	16,94	23,47	1196196
	P,МВт	0,316	0,402	0,408	0,293	0,406	1196196
	Q,Мвар	0,209	0,048	0,103	0,083	0,105	1196196
Оч. сооружения яч.24	I, A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1196197
	P,МВт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1196197
	Q,Мвар	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1196197
7- мкр. яч.18	I, A	5,55	9,88	10,00	5,26	8,03	1200574
	P,МВт	0,096	0,171	0,173	0,091	0,139	1200574
	Q,Мвар	0,048	0,013	0,032	0,050	0,051	1200574
7- мкр. яч.23	I, A	48,79	82,89	88,61	48,61	84,74	1200573
	P,МВт	0,844	1,434	1,533	0,841	1,466	1200573
	Q,Мвар	0,086	0,233	0,186	0,009	0,379	1200573
мкр. Устье яч.25	I, A	2,14	4,57	4,86	2,60	4,45	1166698
	P,МВт	0,037	0,079	0,084	0,045	0,077	1166698
	Q,Мвар	0,055	0,038	0,027	0,055	0,022	1166698
мкр. Устье яч.22	I, A	7,23	8,21	11,16	6,59	10,75	1167684
	P,МВт	0,125	0,142	0,193	0,114	0,186	1167684
	Q,Мвар	0,046	0,044	0,038	0,044	0,038	1167684
Напряжение на шинах, (секциях шин)							
Положение анцапф	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
Дежурный: подпись, фамилия					И. Ю. Павленко		
Начальник ПС					В. Б. Курочкин		